



Declaration of Performance DoP - Leistungserklärung No. 1391-CPR-2021/0045

1. Eindeutiger Zertifizierungscode des Produkttyps	SDJR-S
2. Verwendungszweck	Entrauchungsklappen, die für Entrauchungsleitungen in Einzelabschnitten bei Temperaturen bis zu 600 °C verwendet werden.
3. Hersteller	Lindab Group - Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tschechische Republik ID 26718405
5. System zur Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
6a. Harmonisierte Norm	EN 12101-8:2011
6a. Notifizierte Stelle	Notified body No. 1391 PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
6b. Ausgangsdokument der notifizierten Stelle	1391-CPR-2021/0045
7. Erklärte Leistung	Tabelle 1

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Technische Spezifikationen Norm in EN 12101-8	Ergebnisse	Bewertung der Konformität
Nennbedingungen der Aktivierung/ Ansprechempfindlichkeit	cl. 4.2.1.3	Schließen/Öffnen während der Prüfung zum Richtigen Zeitpunkt	Erfüllt
Ansprechverzögerung	cl. 4.2.1.4	< 60 s AA/MA	Erfüllt
Betriebssicherheit	cl. 4.4.2.2	C _{mod}	Erfüllt
Feuerwiderstand - Raumabschluss	cl. 4.1.1 a)	E ₆₀₀ 120 < 360 m ³ /(h.m ²)	Erfüllt
Feuerwiderstand - Wärmedämmung	cl. 4.1.1 b)	Keine Anforderung – Single Compartment	-
Rauchdichtheit	cl. 4.1.1 c)	E ₆₀₀ 120 S1500 < 200 m ³ /(h.m ²)	Erfüllt
Mechanische Stabilität	cl. 4.1.1 d)	120 min	Erfüllt
Aufrechterhaltung des Querschnitts	cl. 4.1.1 e)	120 min	Erfüllt
Feuerwiderstand – Hohe Betriebstemperatur	cl. 4.1.1 f), 4.3.1	NPD – Keine Leistung festgestellt	-
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung	cl. 4.4.2.1	< 60 s	Erfüllt
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit	cl. 4.4.2.2	C _{mod} < 120 S	Erfüllt

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Authorised person:
Greger Juhlin
Strategic Program Manager
2024-04-23 Grevie, Sweden